

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8 (391) 71 22-2-69 (ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Н-Ингаш

(место составления акта)

" 15 " апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: Нижнеингашский район пос. Тинской ул. Первомайская д. 47; п. Тинской ул.
Строителей д. 3 «А»; п. Тинской ул. Строителей д. 3 «Б», п. Тинской ул. Комсомольская д. 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Нижнеингашского и
Иланского районов по пожарному надзору Казимир В.А. №21 от 04.04.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная в отношении Краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат»

плановая/внеплановая, документарная/выездная (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 15 " апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один рабочий день, 5 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская
школа-интернат» 04.04.2019 года Сурова В.П.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору Архентов В.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Вторая створка дверей центрального входа не открывается в здании интерната расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Строителей 3 «а»	П. 35. Правил противопожарного режима РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
2	Вторая створка дверей эвакуационного выхода во двор не открывается в здании интерната расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Строителей 3 «а»	П. 35. Правил противопожарного режима РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
3	Вторая створка второй эвакуационной двери во двор не открывается в здании интерната расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Строителей 3 «а»	П. 35. Правил противопожарного режима РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
4	В помещении склада здания интерната расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Строителей 3 «а» отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей на случай возникновения пожара	П. 61 Правил противопожарного режима РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
5	В помещении склада здания интерната расположенного по	П. 42 Правил противопожарного режима РФ Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники	Директор краевого государственного бюджетного

	адресу: пос. Тинской ул. Строителей 3 «а» отсутствуют колпаки на светильниках	бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
6	В помещении гаража расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Комсомольская д. 16 отсутствуют колпаки на светильниках	П. 42 Правил противопожарного режима РФ Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
7	Огнетушители, расположенные в помещении гаража расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Комсомольская д. 16 не имеют порядковых номеров.	П. 457 Правил противопожарного режима РФ Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.
8	На дверях помещения гаража расположенного по адресу: пос. Тинской ул. Комсомольская д. 16 отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 Правил противопожарного режима РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат» Сурова В.П.

№ п/п	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 15.04.2019 года

Архентов В.А.
(подпись проверяющего)

Сурова В.П.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №21/1/1-8 от 15.04.2019 года

Государственный инспектор
Нижнеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору



Архентов В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская школа-интернат»

Сурова В.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Отправлено по почте исх: _____

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)