

УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБОУ
«Тинская школа-интернат»
_____ В.П. Сурова
«15» апреля 2019г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений
требований пожарной безопасности**

в ходе плановой проверки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Нижнеингашскому и Иланскому районам
в отношении краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения

«Тинская школа-интернат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Ремонт дверей (второй створки) центрального входа в здании интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а»	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.
2.	Ремонт двух дверей (второй створки) эвакуационного выхода во двор в здании интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а»	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.
3.	Установка в помещении склада здания интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» датчиков автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людьми на случай возникновения пожара	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.
4.	Приобретение и установка в помещении склада расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» колпаков на светильники	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.
5.	Установить на огнетушители в помещении гаража по расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Комсомольская, 16 порядковые номера.	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.
6.	Установить на дверях помещения гаража расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Комсомольская, 16 обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.07.2019г.	Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И.